

Начальнику Территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по Иркутской  
области в г. Усолье-Сибирское и  
Усольском районе  
А.В. Пешкову  
Заведующего Муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад № 40»  
О.Г. Шпиневой

**Информация  
по проведенным мероприятиям  
в МБДОУ «Детский сад № 40»**

На основании Предписания № 51/25 от 05.03.2015 года и в связи с выявленными нарушениями обязательных требований установленных санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам СанПиНа 2.4.1.3049-13 в МБДОУ «Детский сад № 40» проведены мероприятия, срок устранения которых до 01.09.2015г года:

1. Обеспечить гладкую, влагостойкую внутреннюю отделку стен:
  - в складском помещении пищеблока;  
**/нарушение выполнено: выровнен пол и положена керамическая плитка с нескользящей поверхностью; потолок и стены окрашены./**
  - под раковинами для мытья посуды в 5-ти группах;  
**/нарушение устранено: стены проштукатурены и окрашены./**
  - в туалетных комнатах в 3-х группах;  
**/выполнено: стены зачищены и окрашены./**
  - в раскладушечных всех групп;  
**/нарушение выполнено частично: в трех раскладушечных стены оббиты материалами, которые допускают обработку влажным способом. Остальные побелены и промыты, но не окрашены./**
  - в шкафах для сушки верхней одежды.  
**/нарушение выполнено: шкафы для сушки окрашены ПФ - 115./**
- Устранить нарушения в отделке потолков:
  - кафельной;  
**/нарушение выполнено: потолок окрашен./**
  - подготовительной группы Б;  
**/нарушение устранено: грибок обработан, следы течи устранены./**
  - 1 младшей А в туалетной комнате и групповой;  
**/нарушение устранено: потолки проштукатурены и побелены./**
  - 1 младшей Б в туалетной комнате и буфетной;  
**/нарушение выполнено: потолок проштукатурен и побелен в туалете и буфетной./**
  - средней А в групповой комнате;  
**/нарушение выполнено: потолок проштукатурен и побелен./**
  - старшей Б в туалетной комнате.  
**/нарушение выполнено частично: потолок проштукатурен и побелен, но не окрашен./**
- Обеспечить отделку полов:
  - 2 младшей Б возле буфетной;  
**/нарушение устранено: пол выровнен и положена керамическая плитка возле буфетной зоны с нескользящей поверхностью./**

- старшей Б в туалетной комнате

**/нарушение выполнено: опалубка окрашена./**

2. Провести капитальный ремонт в помещениях: изолятора, кабинета приема, процедурного кабинета, с восстановлением отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий на всю высоту помещений и потолка.

**/нарушение выполнено частично: стены и потолки в медицинских кабинетах промыты, но не окрашены. Оконные рамы новые в кабинетах приема и процедурного, где проходит непосредственно медицинская деятельность. Не заменено окно в изоляторе. Фотографии прилагаются.**

**Из-за недостатка денежных средств нет возможности полностью выполнить предписание. Написаны представление на Начальника отдела образования и администрации города Усолье-Сибирское. Копии прилагаются./**

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 40»



/О.Г. Шпинава/